

Бюджетное учреждение Омской области

"Комплексный центр социального обслуживания населения "Рябинушка" Центрального административного округа" (далее - учреждение)

АКТ № 7

внепланового проведения практической отработки плана эвакуации работников  
в случае возникновения пожара в учреждении

г. Омск

03 октября 2024 год

03 октября 2024 год, 10:20, заместитель руководителя по АХЧ и ПБ учреждения  
Т.В. Морякина

(число, месяц, год, время, ответственный за проведение эвакуации)

1. Тамбур запасного входа учреждения (у кабинета № 23), находящийся по адресу:  
644047, г. Омск, пгт. Козицкого, дом 7

(место условного очага пожара)

2. 18 работников учреждения

(количество человек, подлежащих эвакуации: работников, посетителей)

3. В 10 ч. 20 мин. возникновение очага возгорания в тамбуре запасного входа  
учреждения (у кабинета № 23)

(описание действий работников во время проведения эвакуации, краткое описание эвакуации работников, отдельных этапов)

было обнаружено вахтером учреждения Г.И. Ковалевой, которая привела в действие пожарный извещатель АПС в 10 ч. 20 мин., отключив в распределительном щитке электроснабжение коридора учреждения.

Ответственным лицом по противопожарной безопасности учреждения Т.В. Морякиной организовано наблюдение за действиями работников учреждения.

В 10 ч. 21 мин. начата общая эвакуация работников учреждения в соответствии с планом эвакуации учреждения.

В 10 ч. 21 мин. вахтер учреждения Г.И. Ковалева сообщила в пожарную охрану по телефону «01» место, адрес, время возникновения пожара, проинформировала о возгорании заместителя руководителя БУ "КЦСОН "Рябинушка" Е.И. Сребную.


В 10 ч. 25 мин. эвакуация была завершена. 12 работников учреждения были эвакуированы через основной вход учреждения (у кабинета № 18), 2 работника учреждения - через запасной выход (в кабинете № 17), 4 работника учреждения - через запасной выход (у кабинета № 10). Общий сбор работников - перед главным входом учреждения.

В ходе проведения тренировки у ответственного лица по противопожарной безопасности учреждения замечаний к работникам учреждения по порядку действия при пожаре нет. Окна и двери служебных помещений были закрыты (двери не на ключ).

По итогам проведённой эвакуации действия работников учреждения оценены заместителем руководителя учреждения на «хорошо».

Контрольное время эвакуации - 4 мин.

Заместитель руководителя

  
Е.И. Сребная

Бюджетное учреждение Омской области  
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Рябинушка" Центрального  
административного округа" (далее - учреждение)

АКТ № 8

внепланового проведения практической отработки плана эвакуации работников  
в случае возникновения пожара в учреждении

г. Омск

04 октября 2024 год

04 октября 2024 год, 14:40, заместитель руководителя по АХЧ и ПБ учреждения  
Т.В. Морякина

(число, месяц, год, время, ответственный за проведение эвакуации)

1. Кабинет № 2 учреждения, находящийся по адресу: 644052, г. Омск, ул. 22  
Партсъезда, дом 3

(место условного очага пожара)

2. 16 работников учреждения

(количество человек, подлежащих эвакуации: работников, посетителей)

3. В 14 ч. 40 мин. возникновение очага возгорания в кабинете № 2 учреждения

(описание действий работников во время проведения эвакуации, краткое описание эвакуации работников, отдельных этапов)

было обнаружено вахтером учреждения Л.В. Горшковой, которая привела в действие  
пожарный извещатель АПС в 14 ч. 40 мин., отключив в распределительном щитке  
электроснабжение кабинета № 2.

Ответственным лицом по противопожарной безопасности учреждения  
Т.В. Морякиной организовано наблюдение за действиями работников учреждения.

В 14 ч. 41 мин. начата общая эвакуация работников учреждения в соответствии с  
планом эвакуации учреждения.

В 14 ч. 41 мин. вахтер учреждения Л.В. Горшкова сообщила в пожарную охрану по  
телефону «01» место, адрес, время возникновения пожара, проинформировала о  
возгорании заместителя руководителя БУ "КЦСОН "Рябинушка" С.В. Казанцеву.


В 14 ч. 45 мин. эвакуация была завершена. 10 работников учреждения были  
эвакуированы через запасной выход учреждения (у кабинета № 16), 6 работников  
учреждения - через запасной выход учреждения (у кабинета № 10). Общий сбор  
работников - перед главным входом учреждения.

В ходе проведения тренировки у ответственного лица по противопожарной  
безопасности учреждения замечаний к работникам учреждения по порядку действия при  
пожаре нет. Окна и двери служебных помещений были закрыты (двери не на ключ).

По итогам проведённой эвакуации действия работников учреждения оценены  
заместителем руководителя учреждения на «хорошо».

Контрольное время эвакуации - 4 мин.

Заместитель руководителя

  
С.В. Казанцева